



### **LICITACIÓN PROINGED 03/2021**

#### **Contratación de Bienes y Servicios Proyecto: “Construcción y Puesta en Marcha de 3 Parques Solares Fotovoltaicos”**

### **CIRCULAR N° 4/2021**

**10 de junio de 2021.**

**REFERENCIA: Respuesta a consultas. Prórroga de fechas.**

#### **CONSULTA N°1:**

¿Es posible no realizar las visitas o realizarlas fuera del cronograma oficial?

#### **RTA PROINGED:**

No es posible. Las fechas de visita serán comunicadas oportunamente y la asistencia será obligatoria para presentar ofertas.

#### **CONSULTA N°2:**

Observamos que en el caso de Mechongué el link de ubicación no se corresponde con el sitio de la licitación anterior. ¿Cambia el sitio para este caso?

**RTA PROINGED:**

El sitio no se modifica, ha habido una confusión en el tercer decimal de las coordenadas enviadas.

Mechongué - Gral. Alvarado.

- Coordenadas Geográficas: -38.152954, -58.221951
- [Link Ubicación](#)

**CONSULTA N°3:** Para el parque de Cazón y Mechongué en licitación anterior se requería extensión de LMT de aproximadamente 100m y 135m respectivamente ya que las mismas no pasaban por el frente del predio. ¿Será necesario contemplar las mismas extensiones en esta nueva licitación?

**RTA PROINGED:**

Serán parte de esta Licitación la extensión de LMT desde el parque hasta la LMT existente. Las distancias serán verificadas en la visita.

**CONSULTA N°4:** En el predio de Cazón en oportunidad de la visita anterior se observaron construcciones que aparentaban ser viejos establos en estado muy deteriorado. ¿Se debe considerar demolición y retiro de las mismas? ¿Es posible considerar el cerco perimetral dejando por fuera las mismas?

**RTA PROINGED:**

Las interferencias encontradas en los predios serán verificadas en la visita.

**CONSULTA N°5:**

En oportunidad de la licitación anterior fueron entregadas planchetas que delimitaban el espacio donde se ubicaría el parque. Para Mechongué se designaba un espacio de 77,5m x 77,5m dentro de un predio de 100mx100m, para Cazón de 60m x 100 dentro de un predio de 75m x 125m y para Pirovano de 77,5m x 77,5m dentro de un predio de 77,5m x 100m. ¿Es correcto considerar el área más pequeña como perímetro mínimo a cercar o se debe considerar la más grande?

**RTA PROINGED:**

Se deberá cercar el espacio mínimo necesario para instalar el parque solar y sus instalaciones complementarias (camino interiores).

**CONSULTA N°6:**

En el caso de usar sistema ESTE/OESTE con paneles de por ejemplo 550Wp el perímetro del cerco se podría reducir para todos los casos a 50m x 60m aproximadamente, incorporando inclusive un 10% de potencia FV para compensar rendimiento y dejando buena circulación para mantenimiento. ¿Es posible considerar el cerco de estas dimensiones para la oferta?

**RTA PROINGED:**

Ver respuesta a Consulta N°5.

---

**PRÓRROGA DE CRONOGRAMA**

Por la presente informamos que se prorroga la fecha límite de presentación consultas y fecha límite para presentación de ofertas.

- Fecha límite para consultas: 29/6/2021
- Fecha presentación de ofertas: 14/7/2021

---

**La presente Circular integra el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la LICITACIÓN PROINGED 03/2021.-**

